

пгт. Кавалерово

(место составления акта)

«17» мая 2019 г.

(дата составления акта)

« 15 » часов « 0 » минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 14

По адресу/адресам: пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева 83

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 7 мая 2019 года № 14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского  
творчества» п. Кавалерово

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.05.2019 с 13 час. 30 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кавалеровского  
муниципального района

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОБУ ДО «ЦДТ» Привалихина Ирина Альбертовна 08.05.2019 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Врио главного государственного инспектора Кавалеровского  
муниципального района Хандогин Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОБУ ДО «ЦДТ» Привалихина Ирина  
Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не соблюдены проектные решения выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности  
по оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 61; НПБ 110-03 таб. 3 п.  
38; НПБ 104-03 п. 5.1 таб. 2 п. 6, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения  
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  
организации (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-  
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83, ответственное лицо -  
МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Необеспечено проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания  
противопожарных дверей. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО,

Постановление правительства РФ № 390 п. 37(1), ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 61, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 61, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 61, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Отсутствуют приспособления способствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей .(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 62, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Устройства для самозакрывания дверей отсутствуют.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 62, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 63, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 63, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 20, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не соблюдены проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 61, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не исключена проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов).(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 36 «г», ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Не обеспечено проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 23 «д», ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово);

- Имеются повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица строительных конструкций, а именно в складских помещениях имеются деревянные стеллажи не обработанные огнезащитным составом.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО, Постановление правительства РФ № 390 п. 21; СНиП 21-01-97\* п. 7.1, п. 7.12, п. 7.13, ответственное лицо - МЮБУ ДО «ЦДТ» пгт. Кавалерово)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 17.05.2019 г. № 14/1/11, административный протокол от 17.05.2019 г. № 35

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОБУ ДО «ЦДТ» Привалихина Ирина Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » мая 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кавалеровского муниципального  
района**

П. Кавалерово ул. Гагарина, 1, тел: 84237591306, e-mail: ond\_kavalerovsky@mchs25.ru, 5 3 ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/11**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского  
творчества» п.Кавалерово,  
директор Привалихина Ирина Альбертовна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 7 мая 2019 года № 14 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.05.2019 года по 17.05.2019 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Врио главного государственного инспектора Кавалеровского муниципального района Хандогин Алексей  
Викторович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского  
творчества» п.Кавалерово, пгт.Кавалерово, ул. Арсеньева 83  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *Директором МОБУ ДО «ЦДТ» Привалихиной Ириной Альбертовной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Не соблюдены проектные решения выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 61; НПБ 110-03 таб. 3 п. 38; НПБ 104-03 п. 5.1 таб. 2 п. 6</i>	<i>30.10.2019</i>	
2	<i>Не обеспечено проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7 ст. 83</i>	<i>30.10.2019</i>	



	<i>организации(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>			
3	<i>Необеспеченно проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 37(1)</i>	<i>30.10.2019</i>	
4	<i>Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 61</i>	<i>30.10.2019</i>	
5	<i>Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 61</i>	<i>30.10.2019</i>	
6	<i>Не организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 61</i>	<i>30.10.2019</i>	
7	<i>Отсутствуют приспособления способствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 62</i>	<i>30.10.2019</i>	
8	<i>Устройства для самозакрывания дверей отсутствуют.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 62</i>	<i>30.10.2019</i>	
9	<i>Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 63</i>	<i>30.10.2019</i>	
10	<i>Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 63</i>	<i>30.10.2019</i>	
11	<i>Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.(МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 20</i>	<i>30.10.2019</i>	

	<i>КАВАЛЕРОВО)</i>			
12	<i>Не соблюдены проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 61</i>	<i>30.10.2019</i>	
13	<i>Не исключена проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов). (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 36 "з"</i>	<i>30.10.2019</i>	
14	<i>Не обеспечено проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 23 "д"</i>	<i>30.10.2019</i>	
15	<i>Имеются повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица строительных конструкций, а именно в складских помещениях имеются деревянные стеллажи не обработанные огнезащитным составом. (МОБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. КАВАЛЕРОВО)</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 21; СНиП 21-01-97* п. 7.1, п. 7.12, п. 7.13</i>	<i>30.10.2019</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Врио главного государственного инспектора  
Кавалеровского муниципального района  
Хандогин Алексей Викторович*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 17 " мая 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 17 " мая 2019 г.

*Директор МОБУ ДО «Центр детского  
творчества» пгт. Кавалерово Привалихина  
Ирина Альбертовна*

(должность, фамилия, инициалы)

-----  
\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору