

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0035
по делу об административном правонарушении

(Регистрационный номер по СПО ИАП)

«23» мая 2019г.

Пгт.Кавалерово
(место составления)

Я, Врио главного государственного инспектора Кавалеровского муниципального района Хандогин А.В.

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

П. Кавалерово ул. Гагарина, 1

руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», рассмотрел протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 35 от «17» мая 2019г. в отношении **юридического лица:**

1. Наименование юридического лица: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» п.Кавалерово
2. Юридический адрес, тел: 692413, Кавалеровский р-н, Кавалерово пгт, Арсеньева ул, д.83, 9-17-39
3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1022500972262, 2515008477
4. При составлении протокола присутствовал законный представитель:
Привалихина Ирина Альбертовна, проживающий (-ая) по адресу: Кавалеровский район, п. Кавалерово, ул. Взлетная 6 кв. 2,
- .. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:
Приказ о приеме на работу работника
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:
Паспорт серия выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Кавалеровском муниципальном районе 06.03.2008г.
7. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности:
не привлекалось

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания))

УСТАНОВИЛ:

юридическое лицо: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» п.Кавалерово

17.05.2019 в 15 часов 0 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), расположенном (-ых)

по адресу: Пгт.Кавалерово, ул. Арсеньева 83

(место совершения)

нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

- 1. Не соблюдены проектные решения выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61; НПБ 110-03 таб. 3 п. 38; НПБ 104-03 п. 5.1 таб. 2 п. 6); □ - 2. Не обеспечено проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83); □ - 3. Необеспечено проверяемым лицом исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей. (Постановление правительства РФ № 390 п. 37(1)); □ - 4. Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61); □ - 5. Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61); □ - 6. Не организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61); □ - 7. Отсутствуют приспособления способствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей. (Постановление правительства РФ № 390 п. 62); □ - 8. Устройства для samozакрывания дверей отсутствуют. (Постановление правительства РФ № 390 п. 62); □ - 9. Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 390 п. 63);

□- 10. Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 390 п. 63); □- 11. Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (Постановление правительства РФ № 390 п. 20); □- 12. Не соблюдены проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61); □- 13. Не исключена проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов). (Постановление правительства РФ № 390 п. 36 «г»); □- 14. Не обеспечено проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (Постановление правительства РФ № 390 п. 23 «д»); □- 15. Имеются повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица строительных конструкций, а именно в складских помещениях имеются деревянные стеллажи не обработанные огнезащитным составом. (Постановление правительства РФ № 390 п. 21; СНиП 21-01-97* п. 7.1, п. 7.12, п. 7.13); □

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание:

отсутствие смягчающих, либо отягчающих вину обстоятельств

(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части 1, часть 2 статьи 4.2) или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении (постановлением прокурора о возбуждении административного дела) № 35 от «17» мая 2019г. и материалами дела признать, что юридическое лицо: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» п.Кавалерово

виновно в нарушении требований пожарной безопасности, установленными в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,

ППР, ГОСТ, НПБ, СНиП и т.п.

и на основании ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности в виде:

предупреждения

(административный штраф в размере: [в рублях - цифрах и прописью] или предупреждение)

Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению, если не будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, и разъяснить п. 3, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также порядок исполнения наказания в виде административного штрафа:

Согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно части 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в 2х-кратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Сумму штрафа следует перечислять, используя следующие банковские реквизиты:

Наименование получателя платежа: УФК по Приморскому краю (ГУ МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Суханова, 3, дата государственной регистрации 21.11.2004 года), ИНН: 2536150266,

КПП: 253601001, код ОКМТО: 05610000, номер счета получателя платежа: 40101810900000010002,
наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю, БИК: 040507001,
наименование платежа: штраф за нарушение ТПБ (Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Кавалеровского муниципального района),
адм. дело № 35 , код бюджетной классификации 1771.0627.000016000140.

Подпись лица, вынесшего постановление:

«23» мая 2019г.



Бриг. главного государственного инспектора
Кавалеровского муниципального района Хандогин А.В.
фамилия, инициалы

Постановление мне объявлено, копию постановления получил

«23» мая 2019г.

(подпись)

Привалихина И.А.

(фамилия, инициалы законного представителя)

« ___ » _____ 20 ___ г

(подпись,

фамилия, инициалы потерпевшего – по его просьбе)

Постановление направлено:

(отметка о направлении постановления почтой (дата и № заказного письма); дата и входящий № канцелярии)

« ___ » _____ 20 ___ г

Дата вручения постановления « ___ » _____ 20 ___ года

Дата вступления постановления в законную силу « ___ » _____ 20 ___ года

Срок предъявления к исполнению 2 года.

Постановление исполнено " " 20___ года квитанция № _____

(дата и номер финансового документа)

